

Tableaux à disposition à l'extérieur sur le site du centre sportif

1	Local matériel stade				
	Alimentation depuis SOS1 tableau général				63 A
	Prise	1 x 16 A	400 V	J15	
		1 x 10 A	230 V	Typ 15	
		6 x 10 A	230 V	Typ 13	
2	beach volley				
	Alimentation depuis SOS1 tableau général				63 A
	Bornier	1 x 25 A	400 V		
	Prise	1 x 16 A	400 V	Typ 510 CEE 16	
		2 x 16 A	400 V	Typ 25	
		6 x 10 A	230 V	Typ 23	
3	stade podium arrivée 100m				
	Alimentation depuis SOS1 tableau général				63 A
	Prise	1 x 16 A	400 V	J15	
		1 x 10 A	230 V	Typ 15	
		6 x 10 A	230 V	Typ 13	
4	vestiaire extérieurs				
	Alimentation depuis le tableau distribution vestiaires extérieurs				63 A
		1 x 32 A	400 V	Typ 530 CEE 32	
		1 x 16 A	400 V	Typ 510 CEE 16	
		2 x 16 A	400 V	Typ 25	
		6 x 16 A	400 V	Typ 23	
5	Tennis				
	Alimentation depuis tableau distribution vestiaires extérieurs				63 A
		1 x 32 A	400 V	Typ 530 CEE 32	
		1 x 16 A	400 V	Typ 510 CEE 16	
		2 x 16 A	400 V	Typ 25	
		6 x 16 A	400 V	Typ 23	
6	centre nautique				
	Alimentation depuis tableau distribution centre nautique				16 A
		1 x 16 A	400 V	Typ 510 CEE 16	
7	stade				
	Alimentation depuis tableau mât d'éclairage stade				16 A
		8 x 16 A	400 V	Typ 25	